



LATVIJAS REPUBLIKAS  
**Preiļu novada**



**BŪVVALDE**

Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, reģ.Nr.40900025482, tālrunis 65312353,  
e-pasts [buvvalde@preili.lv](mailto:buvvalde@preili.lv)

Preiļos

Datums ir redzams laika zīmogā 2.18.3/26-08

**Pārskats par būvniecības ieceres "Vēja elektrostaciju parka "Riebiņi" turbīnas, Riebiņu pagasts, Preiļu novads" (BIS-BL-872173-4172) publiskās apspriešanu.**

**Būvniecības iecere:** Vēja elektrostaciju parka turbīnas.

**Objekta adrese:** "Gavari", Muhti, Riebiņu pag., Preiļu nov., LV-5326.

**Būvniecības ierosinātājs:** Akciju sabiedrība "Latvenergo", reģ.Nr. 40003032949.

**Būvprojekta izstrādātājs:** Akciju sabiedrība "Latvenergo", reģ.Nr. 40003032949.

**Publiskās apspriešanas norise:** Ar būvniecības ieceri bija iespējams iepazīties Preiļu novada pašvaldības 1.stāva foajē Raiņa bulvārī 19, Preiļos, Preiļu novadā, LV-5301;

Preiļu novada būvvaldē, Raiņa bulvārī 24, Preiļos, Preiļu novadā, LV-5301;

Preiļu novada pašvaldības interneta mājaslapā – [www.preili.lv](http://www.preili.lv);

Būvniecības informācijas sistēmā.

Paziņojumi par publiskas apspriedes norisi tika izziņoti Preiļu novada pašvaldības mājas lapā:

<https://www.preili.lv/lv/apspriesanas-un-aptaujas/pazinojums-par-buvniecibas-ieceres-veja-elektrostaciju-parka-riebini-turbinas-riebinu-pagasts-preilu-novads-publisko-apspriesanu> un Būvniecības informācijas sistēmā: [https://bis.gov.lv/bisp/lv/planned\\_constructions/872173](https://bis.gov.lv/bisp/lv/planned_constructions/872173) .

**Būvniecības ieceres prezentācijas sanāksmes norises laiks:** 2026.gada 12.februārī

**Sanāksmes norises vieta:** Riebiņu Kultūras nams, Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pag., Preiļu nov., LV-5326

**Sanāksmes sākums:** plkst. 15.00

**Sanāksmi vadīja un protokolēja:** Edgars Liepiņš, AS "Latvenergo" Komunikācijas funkcijas projektu vadītājs

**Sanāksmes mērķis** bija saskaņot sabiedrības un būvniecības ierosinātāja intereses, nodrošinot būvvaldes lēmuma atklātumu saistībā ar attiecīgās teritorijas attīstību.

**Sanāksmē piedalās\*:** Aldis Adamovičs, *Preiļu novada domes priekšsēdētājs*

Aivars Klismets, *Preiļu novada būvvaldes vadītājs*

Tatjana Kārklīniece, *Preiļu novada pašvaldības Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas teritorijas plānotāja*

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Andris Baikovs, AS "Latvenergo" Projektēšanas daļas vecākais būvkonstrukciju inženieris, būvprojekta vadītājs  
Hristina Marčuka, AS "Latvenergo" Projektēšanas daļas vadītāja  
Andis Antāns, AS "Latvenergo" Vēja parku attīstības daļas projektu vadītājs  
Edgars Groza, AS "Latvenergo" Vēja parku attīstības daļas vadītājs  
Kristīne Eglīte, AS "Latvenergo" Ietekmes uz vidi novērtējuma daļas projektu vadītāja  
Dainis Kandars, AS "Latvenergo" Ietekmes uz vidi novērtējuma daļas vadītājs  
Andris Strazds, AS "Latvenergo" Vispārtiesiskā daļas jurists

## **Publiskās apspriedes laikā iesniegto anketu skaita kopsavilkums un analīze.**

### **Anketu skaits**

**Kopā anketas: 280**

---

## **2. Viedokļu sadalījums**

### **Viedoklis    Skaits**

Negatīvi      **241**

Pozitīvi      **36**

Neietekmēs **1**

Nav norādīts **2**

### **Procentos**

- **Negatīvi:**  $241 / 280 = 86.1\%$ 
    - Kopētas / masveida    ~ 205 (85.1%)
    - Individuālas    ~ 36 (14.9%)
  - **Pozitīvi:**  $36 / 280 = 12.9\%$
  - **Neietekmēs:**  $1 / 280 = 0.4\%$
  - **Nav norādīts:**  $2 / 280 = 0.7\%$
- 

## **3. Cik cilvēki izteikuši priekšlikumus**

Lielākajā daļā negatīvo anketu ir pievienots vienāds vai ļoti līdzīgs priekšlikumu bloks.

### **Priekšlikumus izteikuši aptuveni: 220 cilvēki**

(daļai no tiem ir identiska anketa, daļai ir papildinājumi).

---

## **4. Galvenie iemesli, kāpēc vērtē negatīvi**

Visbiežāk atkārtojas šādi argumenti:

- vēja turbīnas būtiski mainīs lauku ainavu
  - troksnis un zemfrekvences skaņas var kaitēt veselībai
  - mirgošanas efekts (shadow flicker)
  - ietekme uz cilvēku labsajūtu un miegu
  - projekts atrodas blīvi apdzīvotā teritorijā
  - nepietiekami pētīta ietekme uz vidi
  - ietekme uz putniem (mazais ērglis, melnais stārķis)
  - ietekme uz biškopību
  - ietekme uz lauksaimniecību
  - ietekme uz nekustamo īpašumu vērtību
  - nepietiekams valsts regulējums
  - nav skaidrs turbīnu utilizācijas mehānisms
  - apdraudējums no ledus krišanas
  - ietekme uz bērnu veselību
  - iespējama ietekme uz gruntsūdeņiem
- 

## **5. Kāpēc daļa vērtē pozitīvi**

Pozitīvajās anketās minēts:

- atjaunojamā enerģija

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

- enerģētiskā neatkarība
- ekonomiska attīstība
- nodokļu ieņēmumi pašvaldībai
- darba vietas
- zaļā enerģija

(šie argumenti parādās daudz retāk).

## 6. Biežāk izteiktie iebildumi

- VES atrodas pārāk tuvu dzīvojamām teritorijām
- Troksnis un zemfrekvences skaņas var kaitēt veselībai
- Vēja turbīnas redzamas kilometriem tālu un bojā ainavu
- Mirgošanas efekts (shadow flicker)
- Nepietiekami pētīta ietekme uz cilvēku veselību
- Ietekme uz putniem (mazais ērglis, melnais stārķis)
- Nepietiekams valsts regulējums par trokšņiem un vibrācijām
- Ietekme uz biškopību
- Ietekme uz lauksaimniecību un mikroklimatu
- Ledus krišanas risks no turbīnu lāpstiņām
- Nav skaidrs turbīnu utilizācijas mehānisms
- Ietekme uz gruntsūdeņiem
- Ietekme uz nekustamo īpašumu vērtību

## 7. Biežāk izteiktie priekšlikumi

- Noteikt trokšņa robežu  $\leq 40$  dB
- Aizliegt turbīnas putnu ligzdu buferzonās (2 km)
- Izveidot finanšu garantijas fondu turbīnu demontāžai
- Uzlabot vai pārbūvēt pašvaldības ceļus pirms būvniecības
- Uzstādīt apledošanas sensorus turbīnām
- Samazināt mirgošanas efektu līdz minimumam vai 0 stundām
- Izvēlēties klusākas turbīnas un trokšņu slāpējošas tehnoloģijas
- Uzstādīt signāluguns gaismas slāpēšanas tehnoloģijas
- Veikt neatkarīgus trokšņa, vibrāciju un EM lauka mērījumus
- Veikt hidroloģisko un ģeoloģisko izpēti
- Veikt putnu un sikspārņu monitoringu vismaz 7 gadus
- Publicēt monitoringa rezultātus katru gadu

Iesniegtās anketas ir reģistrētas Preiļu novada būvvaldes dokumentu aprites sistēmā “Lietvaris”. Tās visas apkopotas Pielikuma Nr.1 “Iesniegto anketu apkopojums un būvniecības ierosinātāja komentāri par ieceri būvniecības lietā Nr. [BIS-BL-872173-4172](#)” un ir šī pārskata neatņemama sastāvdaļa.

**Pielikumā:**

**Pielikums Nr.1 “Iesniegto anketu apkopojums un būvniecības ierosinātāja komentāri par ieceres būvniecības lietā Nr. [BIS-BL-872173-4172](#)”**

Cienā  
Preiļu novada būvvaldes  
vadītājs

A. Klismets

Agnija Pastare  
28350363  
[agnija.pastare@preili.lv](mailto:agnija.pastare@preili.lv)