



Preiļu  
novads

## Lietusūdens caurules guļvadā konstatētā PET pudele aizsprosto lietusūdens plūdumu

Publicēts: 01.09.2023.

[Iedzīvotājiem](#)

Pateicoties globālajam tīmeklim, kur tika izvietots videoklips, SIA "PREIĻU SAIMNIEKS" avārijas dienesta pārstāvji pamanīja, ka pēc apjomīgajām lietusgāzēm, kuras Preiļu pilsēta pieredzēja pēdējo dienu laikā, daudzdzīvokļu mājā A. Upīša ielā 3, Preiļos, acīmredzami ir notikusi avārijas situācija, kuras rezultātā kādā no šīs mājas kāpņu telpām tecējis lietusūdens no jumta līdz pat kāpņu telpai.

Lai arī mājas iedzīvotāju reakcija šajā sakarā nav sekojusi (avārijas dienesta izsaukums vai iesniegums SIA "PREIĻU SAIMNIEKS"), šī gada 1. septembrī, apsekojot daudzdzīvokļu māju un pārbaudot situāciju, avārijas dienesta speciālisti konstatēja, ka pa konkrēto kāpņu telpu virzienā no piektā stāva līdz pat pirmajam stāvam lietus notekūdens tecējis no jumta pa stāvvadu, taču radies aizsprostojums, jo kāpņu telpa pildījās ar ūdeni. Kā izrādījās, lietusūdeņu caurules guļvadā bija atrodama PET pudele ar tilpumu 1,5 l, kas radīja šo aizsprostojumu, un pēc visa spriežot, tā virzījies no jumta.

Šobrīd problēma ir atrisināta, nepieciešamais caurules posms tiks nomainīts, taču SIA "PREIĻU SAIMNIEKS" avārijas dienests vērs ikvienu iedzīvotāju uzmanību uz to, ka, pamanot līdzīgas situācijas, un apzinoties, ka tā ir avārijas situācija, nekavējoties to darīt zināmu avārijas dienestam.

SIA "PREIĻU SAIMNIEKS" avārijas dienests izbraukumos gan darba dienās, gan brīvdienās dodas 24 stundas diennaktī.

Kontaktinformācija: [+371 65307085](tel:+37165307085), [+371 29397974](tel:+37129397974)



Informāciju sagatavoja

SIA "PREIĻU SAIMNIEKS"  
Sabiedrisko attiecību speciāliste  
Sigita Āboliņa

<https://www.preili.lv/lv/jaunums/lietusudens-caurules-gulvada-konstateta-pet-pudele-aizsprosto-lietusudens-pludumu>